



INFORME DE LA COMISIÓN



LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
	PL. 36 "Colotepec", Pl. 55 "San José del Progreso"	Costa	OAXACA
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2026		
FOLIO(S) DEL VIATIC:	COBAO/COBAO/339/2026	TRANSFERENCIA	144130H875

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

01 de Julio del 2026: Supervisión a las instalaciones del plantel 36 Colotepec, afectación de la barda perimetral zona norte, por las intensas lluvias ocasionadas por la Onda Tropical Número 7. provocando un socavón que dejo al descubierto la cimentación quedando suspendida en 20 metros, la profundidad del socavón es en promedio 1.50 metros, por lo consiguiente existe pandeo y agrietamiento de la cimentación, anuado a la afectación, el impacto de la caída de un arbol a la barda perimetral que colinda con la avenida principal. se debe de realizar la remoción de escombros y demolición y recuperación de la barda, además de dejar un claro de 5 metros como mínimo de largo por 1.00 de alto para el paso de las aguas pluviales.

02 de Julio del 2026: Plantel 55 "San José del Progreso": Supervisión de las instalaciones del centro educativo, verificamos la red eléctrica cuenta con cables electricos de calibres de menor diametro, que no son lo adecuados para este tipo de plantel, en efecto comparten el transformador eléctrico con los vecinos del alrededor de la colonia. requieren de una subestación eléctrica propia para evitar caídas de tensión y sobretodo la distribución de cargas eléctricas, conjuntamente con el comité de la escuela es nuestra y la presidencia municipal para realizar esta meta.

03 de Julio de 2026: Supervisión de obra, construcción de techado de la plaza cívica, se observo que la construcción se realizó atreves de zapatas aisladas con dados de concreto reforzado, columnas de 80 cm de diametro, la cubierta con estructura metalica que soporta la lámina galvanizada acanalada curveada., la meta a realizar la impermeabilización de los edificios de aulas didácticas, con alcance a la red eléctrica para su rehabilitación.

ARQ. Gilberto Vicente López Hernández

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS